

## ПРИКАЗ

01.09.2018г.

г. Новокузнецк

№ 205

### О противопожарном режиме в лицее

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»

#### ПРИКАЗЫВАЮ

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:
  - 1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить.
  - 1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждения запрещается, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.
  - 1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.
  - 1.4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.
  - 1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в щитовые здания школы.
  - 1.6. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
  - 1.7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
  - 1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
  - 1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный - со всеми работниками не реже одного раза в 6 месяцев. Ответственный зам. директора по БЖ Балахнин А.С. (педагогический персонал); Барыкина Е. С. - зам. директора по АХР (обслуживающий и тех персонал).
2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на педагогический, обслуживающий и технический персонал, а также учащихся учреждения.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Балахнина А.С. (зам. директора по БЖ), Барыкину Е. С. (зам. директора по АХР).

Директор МБ НОУ «Лицей №111»

М.В. Полюшко

С приказом ознакомлены:

А.С. Балахнин

Барыкина Е.С. Барыкина